



Vnější vlivy: dle ČSN 33 2000-5-51, ed3,  
ČSN33 2000-4-41, ed2, /Z, PNE 33 0000-1, 5. vyd.

Veřejné osvětlení:  
Napětová soustava NN: 3NPE, 400V, TN-C-S  
Ochrana před úrazem el.proudem:  
Dle PNE 33 20 00-4-41ed.2./změna Z1  
živých částí: izolací

kryty nebo přepážkami  
neživých částí: ochranou samočinným odpojením od zdroje

Zaopovedný projektant :	Vladimír Vaclavík - ELEKTROPROJEKT T.G.Masaryka 391, Nové Město nad Metují, PSČ 549 01 IČO 168388948, DIČ CZ311216214, Tel.: 491 477 946
Objednatel:	Město Kostelec nad Orlicí
Kat.černit:	Kostelec nad Orlicí
STAVBA:	OPRAVA MK UL. STRADNÍSKÁ  KOSTELEEC NAD ORLICÍ
Čest PD/objekt:	SO 401-VEREJNÉ OSVĚTLENÍ
Projektant:	V V VO SITUACE MONTÁŽE  Vladimír Vaclavík
Měr.:	Č. výkr.
1 : 250	F.2.2.1A.
Archivní číslo :	001ANvA/2019
Datum:	Č. zak.:
III/2019	I/2019
Účet projektu:	DÚS+DPS