



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## **Dodatečná informace č. 1**

Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce

### **„Energetické úspory na budově knihovny v Kostelci nad Orlicí“**

#### **Dotaz**

Posílám vám dotaz na specifikaci = údaje = šířka/výška tloušťka+materiál pro výrobu písma akce Energetické úspory na budově knihovny v Kostelci nad Orlicí.

V TZ se píše:

Plastický umělohmotný nápis „MĚSTSKÁ KNIHOVNA“ bude demontován a v novém stavu nahrazen novým v tvarovém provedení podobném stávajícímu.

V rozpočtu je:

D + M 3D písmen z hliníku - nápis na fasádě - MĚSTSKÁ KNIHOVKA \* 2x.

Ty nápisy budou namontovány na dvou místech? skutečně KNIHOVKA?

Na základě těchto informací nelze stanovit cenu.

#### **Odpověď:**

-nápis zní „Městská knihovna“, je skutečně 2x (na severním průčelí a na západním štítě budovy), jak je toto vše patrné z výkresu pohledů – „knihovka“ je překlep paní rozpočtářky, to je asi zřejmé  
-abych předešel možnému dotazu proč není nápis také na východním štítě – tak je to proto, že tam je vstup do bytu, a nebyl by tam tudíž vhodný, že není na odvráceném zahradním průčelí, je asi zřejmé....

-slovo „MĚSTSKÁ“ sestavte z písmen v.200 mm, a hloubky (vystoupení) 20 mm, na délku by mělo „MĚSTSKÁ“ vyjít cca 1380 mm; slovo „KNIHOVNA“ bude z písmen v.300 mm, a hloubky (vystoupení) 40 mm, dlouhé by mělo vyjít cca 2160 mm, mezi oběma slovy mezera cca 150 mm – osazovat se to bude v geometrické vazbě na sousedící okno v severním průčelí – opět viz výkresy pohledů...

Eva Novotná  
Investiční referent