

Dodatečná informace č. 1

Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce

„Oprava místní komunikace Oprava místní komunikace (dále jen MK) ke hřišti p.č. 1138/1, 1139, Kostelecká Lhota - Koryta“

Dotaz č. 1

Ve vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. ze dne 9. 9. 2019 je uvedeno: „V zájmovém území požadujeme výměnu přípojkových ventilů, trasových šoupat a hydrantu.“ Výkaz výměr, ale tyto práce neobsahuje, jsou zde pouze výškové úpravy poklopů, šoupat a hydrantu. To znamená výškovou úpravu stávajících prvků a nikoliv dodání prvků nových, jak požaduje společnost AQUA SERVIS a.s. ve svém, výše citovaném, vyjádření.

Žádáme o vysvětlení rozporu mezi dokladovou částí a výkazem výměr.

Odpověď:

Jedná se o opravu krytu vozovky, kde dojde k rozfrézování stávajícího krytu v 150 mm s doplněním vyrovnávky ze štěrkodrti a položení jedné ohrubné vrstvy. Nejedná se o kompletní rekonstrukci konstrukčních vrstev vozovky ani podloží vozovky. Tedy nedojde k dotčení vodovodních přípojek a k případné výměně. Proto po dohodě s investorem z hlediska způsobu opravy vozovky a investičních nákladů bylo od výměny přípojek upuštěno.

Eva Novotná

Pověřená vedoucí odboru SMM