



Vnější vlivy: dle ČSN 33 2000-5-51,ed3,
ČSN33 2000-4-41,ed2,/Z,PNE 33 0000-1,5.vyd.

Veřejné osvětlení:

Napěťová soustava NN: 3NPE, 400V, TN-C-S

Ochrana před úrazem el.proudem:Dle PNE 33 20 00-4-41ed.2,/změna Z1

živých částí: izolací

kryty nebo přepážkami

neživých částí: ochranou samočinným odpojením od zdroje

Zodpovědný projektant : Vladimír Václavík - ELEKTROPROJEKT T.G.Masaryka 391, Nové Město nad Metují, PSČ 549 01 IČO 18858848, DIČ CZ511216214, Tel.: 603886924		Autorizační razítko:	
Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí Kat.území: Kostelec nad Orlicí	Účel projektu: DÚS+DPS		
STAVBA: OPRAVA MK UL. STRADINSKÁ KOSTELEK NAD ORLICÍ II. ETAPA	Datum: 01/2021	Č. zak.: 01/2021	Podpis:
Část PD/objekt: D1.4. SO.401-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Archivní číslo : 002/Vá/2021		
SCHEMA ROZVADĚČE R.VO3	Měr.: 1 : 250	Č. výkr. D.1.4.2.2.	
Projektant: Vladimír Václavík			