





vzorové řezy kabelovou kynetou



POZNÁMKY:
- PŘED ZAPOČETIM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT O VYTÝČENÍ SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ
- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ A UKLÁDÁNÍ VEDENÍ JE NUTNÉ DBÁT POKYNU UVEDENÝCH VE VÝJADŘOVACÍCH PROTOKOLECH SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ
- KABELOVÉ VEDENÍ BUDE ULOŽENO DLE ČSN 33 2000-5-52 A ČSN 73 6005
- DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 BUDE PROVEDENO UZEMNĚNÍ VODIČE PEN NA HODNOTU 5Ω



- Legenda:**
— projektované kabelové vedení VO CYKY-J 4x16, uložení v celé délce v chráničce D50
- kanalizace nová ve stávající trase
— plynovod stávající
— vodovod nový ve stávající trase
— telekomunikační síť stávající
— kabelové vedení nn stávající
- ZRx** svítidlo pro osvětlení komunikace stávající, určené k demontáži
- MR** místní rozhlas bezdrátový stávající, přemístit na nový stožár VO
- (Ax)** svítidlo předmětem předchozí etapy proj. dokumentace
- Ax** pouliční svítidlo 18xLED/53W/5800lm/3000K/ST1/D60/autonomní regulace/barva šedá RAL 9007 osazeno na kuželovém stožáru 60/60/3, v. bodu 6m, povrch. úprava žár. zinek + barva RAL 9001, ochranná manžeta, bez výložníku
- spojitý zemnicí vodič FeZn 30/4 + odbočky ke svítidlům FeZn D10

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz, 400V/TN-C
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUT. ODPOJENÍM

Profese: <div>Zařízení silnoproudé elektrotechniky</div>	Zpracovatel dílu: <div>ING. DANIEL HAJZLER, Sediště 31, Litomyšl 570 01</div>	Autorizace / revize:	
Odpovědný projektant: <div>ING. DANIEL HAJZLER</div>	Vypracoval: <div>ING. DANIEL HAJZLER</div>	Hlavní projektant: <div>Jan Zvěra, DIS.</div>	
Investor: <div>Město Kostelec nad Orlicí</div>			
Akce: <div>Rekonstrukce ulice Fr. Zoubka Kostelec nad Orlicí</div>		Zakázkové číslo: <div>058/2017</div>	Paré:
Objekt: <div>C.4. SO 401 Veřejné osvětlení</div>		Datum: <div>02/2018</div>	
Obsah: <div>Situace</div>		Formát: <div>6 A4</div>	
		Slupeň: <div>DSP+PDPS</div>	
		Měřítko: <div>1:500</div>	Číslo výkresu: <div>C.4.2</div>