



Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
Sídlo: Palackého 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968
Jednající: RNDr. Tomáš Kytlík – starosta

Dodatečná informace č.1

Zadavatel MĚSTO KOSTELEK NAD ORLICÍ vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce:
OPRAVA CHODNÍKU V ULICI NERUDOVA, KOSTELEK NAD ORLICÍ

Dotaz č. 1

Frézování chodníku – Chodník je částečně z asfaltového krytu, částečně z betonového. U asfaltového krytu není známa tloušťka, ale místy je vidět podkladní vrstva, tedy nepředpokládáme více než 5cm tloušťky. Chodník není místy rovný. Odstranění krytu frézou kvůli využitelnosti materiálu na další použití tedy z naší strany není úplně vhodné, protože bude obsahovat i podkladní kamenivo, nános atp. Otázka tedy zní, zda investor trvá na frézování chodníku a případně v jaké tloušťce?

Odpověď

Zadavatel netrvá na frézování chodníku.

Dotaz č. 2

Část dlažby z protějšího chodníku má být odvezena na sklad technických služeb. Prosím o specifikaci přibližného procenta, aby došlo k jednotnému nacenění mezi dodavateli. Dále prosím o informaci, zda bude v místě vykládky technika pro vykládku, nebo má být palety složeny HR?

Odpověď

Zadavatel odhaduje, že 50% dlažby bude odvezeno k uskladnění do areálu technických služeb města.

V místě vykládky bude k dispozici technika pro vykládku dlažby.



Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Dotaz č. 3

Na jedné straně chodníku jsou umístěny lampy VO. Prosím o informaci, zda má investor zájem výměny kabeláže VO, případně umístění chráničky na novou kabeláž, případně umístění současné kabeláže do chráničky.

Odpověď

Zadavatel požaduje nacenění položky:

Výměna kabeláže VO + umístění chráničky na novou kabeláž

Dotaz č. 4

Prosím o info, zda má být spára mezi silničními obrubníky a komunikací doplněna studenou asfaltovou směsí?

Odpověď

ANO

Dotaz č. 5

Prosím o informaci, na jakou úroveň mají být podkladní vrstvy zhutněny.

Odpověď

Konstrukce chodníku

Zámková dlažba, tvar „I“, šedá DL		60mm (80 mm)	ČSN 736131, TP192
Ložní vrstva z kameniva 4/8		40mm	ČSN 736121, TP 192
Štěrkodrt 0/32	ŠDb	150mm	ČSN 736126
Upravená a zhutněná zemní pláň Edef.2.min. = 30MPa			
Konstrukce celkem	min.	250mm (270mm)	

Sanace zemní pláň v případě nedodržení Edef.2.min

Štěrkodrt 0/63	ŠDb	150mm	ČSN 736126
Upravená a zhutněná parapláň			
Sanace celkem		150mm	

Záhonové obruby

U zeleně podél záhonové obruby započítejte rozprostření ornice, založení parkového trávníku, osivo směr travní parková.



Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Dotaz č. 6

Bude pro dokončení díla investor požadovat RDS? V jakém rozsahu?.

Odpověď

Zadavatel nevyžaduje skutečné zaměření stavby.

**Zadavatel tímto oznamuje, že posouvá termín
pro podání nabídky a to do 04.03.2024 do 10:00 hodin.**

Lucie Bartáková
odbor správy majetku města
771 132 411
lbartakova@muko.cz